

АКТ №03/1

обстеження комісією насаджень Бендюзького лісництва
вздовж повітряних ліній
ЗТП-34-12-КТП-165-12, ЗТП-34-12-КТП-119, ПС М-110-ЗТП-34-12
на предмет виявлення та відведення небезпечних дерев, що можуть
загрожувати безпечній роботі ПЛ і призвести до лісових пожеж та
надзвичайних ситуацій

с.Межиріччя

21.05.2021р.

Відповідно до листа РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» №242-07-214 нами, комісією начальника ДЕМ Північного РЕМ Ничай Бориса Петровича, старости Межирічанської сільської ради Лемехи Ольги Євгенівни, інженера лісового господарства ДП «Радехівське ЛМГ» Хом'яка Дмитра Петровича, лісничого Бендюзького лісництва Сенюка Володимира Володимировича розглянуто, обговорено та визначено аварійно - небезпечні поодинокі дерева вздовж повітряних ліній ЗТП-34-12-КТП-165-12, ЗТП-34-12-КТП-119, ПС М-110-ЗТП-34-12в межах лісових масивів Бендюзького лісництва. В результаті комісією встановлено, що вирубці підлягають 210 шт аварійно-небезпечних дерев. Комісією вирішено ДП «Радехівське ЛМГ»:

1. Включити в план виробництва на 2021 рік очистку та вирубку аварійно-небезпечних дерев.
2. Провести відведення та вирубку визначених небезпечних поодиноких дерев у відповідності з чиним законодавством.

Начальник ДЕМ



Ничай Б.П.

Староста Межирічанської
сільської ради



Лемеха О.Є.

Інженер лісового господарства
ДП «Радехівське ЛМГ»



Хом'як Д.П.

Лісничий Бендюзького
лісництва



Сенюк В.В.



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО
ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Державне підприємство «Радехівське лісомисливське
господарство»

80200, Львівська обл. м.Радехів, вул. Витківська, 26. тел. (032)552-15-61, Web: radekhivforest.org.ua

07.06.2021, №364/02

Василь І.Р.
Ленесі О.Є.
07.06.21

Василь Д.І.
07.06.21р


Червоноградська
об'єднана територіальна
громада

У ДП «Радехівське ЛМГ» надійшов лист щодо проведення чистки охоронної зони повітряних ліній електропередач, що проходять через лісові ділянки Бендюзького лісництва ДП «Радехівське ЛМГ». Зважаючи на вищенаведене просимо направити представника для участі в комісії щодо обстеження даних ділянок.

Додаток: Лист Північного району електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго»

Директор ДП «Радехівське ЛМГ»
Сенюк В.В. 0975557966

С.М.Данькевич



08.06.2021 10:40



ЛВІВОбЛЕНЕРГО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
"ЛВІВОбЛЕНЕРГО"
ПІВНІЧНИЙ РАЙОН ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ**

Поштова адреса:
вул. Гоголя, 2
м. Червоноград, 80100

(0249) 9 83 80
(0249) 9 83 50
kapt_pg@loe.lviv.ua

№ 222-04-214 від 16.04.2021
на _____ (від _____)

М. Федуркин
Прому ариі мей
дне керувану та
вильоване
19.04.2021р.

М. Ренюк В.
М. Хоак Сен
до виконання
19.04.21р.

Директорові ДП «Радехівське ЛМГ»
С.Данькевичу

**Північний РЕМ ПрАТ «Львівобленерго» просить
терміново провести чистку охоронної зони наступних ПЛ-
6000В (по 10м від крайнього проводу лінії в обидві сторони)
ЗТП-34-12-КТП-165-12, ЗТП-34-12-КТП-119, ПС М-110-
ЗТП-34-12.**

Начальник Північного РЕМ

В.Мандрика

В. N 75
19.04.2021