

«Затверджую»
Директор КН «ЧТКЕ»

Дмуховський С.М.

2022 р.

Норми споживання теплової енергії на 1м² опалювальної площі та її вартість для нарахування мешканцям житлових будинків, обладнаних та необладнаних загальнобудинковими засобами обліку, у разі їх несправності, відсутності за одержані послуги з теплопостачання.

Середня температура за опалювальний період +0,4⁰С

при вартості 1 Гкал - 1809,91 грн

Опалювальний сезон 2021-2022рр.

Середньомісячна температура повітря (згідно ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) °С	Місяці опалювального періоду	Витрати теплоти та вартість на опалення 1м ² опалювальної площі споживачів м. Червонограда, м. Соснівки, смт. Гірник		
		0,344	0,202	0,137
		У 1-2 поверховому будинку	У 3-4 поверховому будинку	У 5-ти та більше поверховому будинку
+5,0	<u>Листопад 30 днів (01.11.-30.11.2021р.)</u>			
	норми витрат теплоти Гкал/м ²	0,042585	0,025006	0,016960
	вартість норми за місяць, грн./м ²	77,0750	45,2586	30,6961
-1,4	<u>Грудень 31 доба (01.12.-31.12.2021р.)</u>			
	норми витрат теплоти Гкал/м ²	0,065668	0,038561	0,026153
	вартість норми за місяць, грн./м ²	118,8532	69,7919	47,3346

Головний інженер

Ролук В.П.

Інженер ВТВ

Стасюк Т.Б.